

CERTIFICAT

N° B - 9078 - FD - K 915-a

Nous certifions que le composant de détection incendie:

DISPOSITIF D'ENTREE / SORTIE **VLV DIN ADAC-R**

fabriqué à Awans (B)

répond aux prescriptions suivantes :

Règlement de la marque BOSEC : Règles de certification Produits (BOSEC - Products rules F dd 20131003)
et Clauses administratives et juridiques (BOSEC - Admin Legal Rules F dd 20131003.doc)
EN 54-18:2005/AC:2007

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & Certificat de Constance des Performances (CPR):

BFS/REDI/336 – 2011.07.01 & 1134-CPR-114

*Le certificat n'est valable que si les **composants** sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

V.L.V. S.A.
Rue Commandant Naessens, 4
B - 4340 AWANS

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les **composants** ci-dessus.*

Ce certificat est délivré aux conditions définies par
ANPI *et est valable jusqu'au*

16 février 2027

*signé au nom de **ANPI***
Bruxelles, le 13 avril 2015

Le Secrétaire Général
M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune surcharge.

CERTIFICAAT

N° B - 9078 - FD - K 915-a

Wij certificeren het branddetectiecomponent :

INPUT / OUTPUTELEMENT **VLV DIN ADAC-R**

gefabriceerd te Awans (B)

beantwoordt aan de volgende voorschriften :

Reglement van het BOSEC-merk: certificatieregels Producten (BOSEC - Products rules N dd 20131003) en de Administratieve en juridische clausules (BOSEC - Admin Legal Rules N dd 20131003)
EN 54-18:2005/AC:2007

op basis van de laboratoria ANPI beproevingsverslag & Certificaat van Prestatiebestendigheid (CPR):

BFS/REDI/336-2011.07.01 & 1134-CPR-114

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

De firma

V.L.V. S.A.
Rue Commandant Naessens, 4
B - 4340 AWANS

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door
ANPI *bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

16 februari 2027

*ondertekend namens **ANPI***
Brussel, 13 april 2015

De Secretaris-Generaal
M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.



003-PROD
EN 45011

BOSEC

CERTIFICATE

N° B - 9078 - FD - K 915-a

We certify that the fire detection component:

INPUT / OUTPUT DEVICE **VLV DIN ADAC-R**

manufactured at Awans (B)

comply with the following specifications :

BOSEC Mark Rules : Products Certification (BOSEC - Products rules E dd 20131003) and
Administrative and Legal Clauses (BOSEC - Admin Legal Rules E dd 20131003)
EN 54-18:2005/AC:2007

*on the base of the report of the laboratories ANPI & Certificate of Constancy of Performance
(CPR):*

BFS/REDI/336 – 2011.07.01 & 1134-CPR-114

*This certificate is only valid if the **components** are provided with the mark **BOSEC**.*

The company

V.L.V. S.A.
Rue Commandant Naessens, 4
B - 4340 AWANS

*is authorised to use the mark **BOSEC** on the above mentioned **components***

*This certificate is granted subject to the **ANPI**
terms and conditions and is valid until*

the 16th of February 2027

*signed on behalf of **ANPI**
Brussels, the 13th of April 2015*

*The General Secretary
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

This certificate may only be copied completely and without any adding.